

報告先 水俣市総務課防災危機管理室

写し 第6分団第10部 吉本部長

自主防災組織の活動状況報告書

自主防災組織名	10区自主防災組織	代表者名	網中良明
実施日時	平成 26年 9月 23日 7時30分から 8時30分まで		
実施場所	水俣市宝川内集簡易水道消火栓(2カ所)		
活動等名称	消火栓の放水訓練		
活動等の内容	簡易水道に設置してある消火栓は殆ど放水したことが無い ため、消防団の指導を受けて放水訓練を実施した。 消防団員4名が出動して指導に当たった。 消火栓取扱いの指導を受けた。 放水は水圧があり実用的であった。 締め具の劣化により、ホースと継手が外れた。 消防水利(10トンタンク)に補水した。		
参加者数	8名		
活動を終えての感想等	ホースの破損を発見したのは訓練の効果であった。 年1回以上の点検を兼ねた放水訓練が必要である。		

活動等風景



第6分団第10部の指導を受けた。



消防水利への補水。



放水



ホースの破損を発見した。